



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z10 14 11 19183 049

Zertifikatsinhaber: HIMA Paul Hildebrandt GmbH
Albert-Bassermann-Str. 28
68782 Brühl
DEUTSCHLAND

Fertigungsstätte(n): 19183

Prüfzeichen:



Produkt: Automatisierungsgeräte, sicherheitsgerichtete Baugruppen des Planar 4 Systems

Modell(e): PLANAR 4
Baugruppen 52100 und 62100

Parameter: Der Prüfbericht Nr.HB83629T ist ein verbindlicher Bestandteil dieses Zertifikats. Das Produkt entspricht nur in Verbindung mit der aktuellen gültigen Revision des Prüfberichts den Sicherheitsanforderungen der aufgeführten Standards und Richtlinien.

Nennversorgungsspannung: 24 V DC
Bauform: Europakarten

Geprüft nach: IEC 61508-1:2010 (SIL4)
IEC 61508-2:2010 (SIL4)
IEC 61508-3:2010 (SIL4)
IEC 61508-4:2010 (SIL4)

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: HB83629T

Gültig bis: 2019-11-27

Datum, 2014-11-28

(Jürgen Blum)



Seite 1 von 1