



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ГБ05.В03202

Срок действия с 09.09.2010 по 09.09.2013

№ 0422583

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ГБ05

НАНИО «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»,
109377, г. Москва, а/я 22, НАНИО «ЦСВЭ»,
тел./факс: +7 (495) 554-2494, 554-1238, 554-1257, 554-0150, 554-5042, 557-8244,
558-8353, 558-8141, 743-6830. www.ccve.ru

ПРОДУКЦИЯ

Системы управления и автоматической противоаварийной защиты
с жестким программированием безопасные Planar4
с взрывозащищенными модулями согласно приложению 1
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

40 6000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004);
ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006);
ГОСТ Р 52350.15-2005 (МЭК 60079-15:2005)

код ТН ВЭД России:

8537 10 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «НИМА Paul Hildebrandt GmbH + Co KG»,
Albert-Bassermann-Strasse 28, 68782 Brühl bei Mannheim, Германия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Фирме «НИМА Paul Hildebrandt GmbH + Co KG»,
Albert-Bassermann-Strasse 28, 68782 Brühl bei Mannheim, Германия
Телефон: +49 6202 709 0; факс: +49 6202 709 107

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 340.2010-И от 24.08.2010 ИЛ ЦСВЭ
(рег. № РОСС RU.0001.21ГБ04);
Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции
№ 5-ПП/10 от 12.02.2010 ОС ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.11ГБ05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации За
Сертификат действителен с приложением 1 на 1-ом листе и приложением 2 на 5-ти листах
Испекторский контроль – 2011, 2012



Руководитель органа

А.С. Залогин
подпись

А.С. Залогин
инициалы, фамилия

Эксперт

В.П. Виноградов
подпись

В.П. Виноградов
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0166539**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К сертификату соответствия № **РОСС DE.ГБ05. В03202**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

40 6000
8537 10 910 0

**Системы управления и автоматической
 противоаварийной защиты с жестким
 программированием безопасные Planar4
 с взрывозащищенными модулями и
 маркировками взрывозащиты:**

- модуль дискретного входа типа 13 110
– Ex nA nC [ia] ПС Т4 X;
- модуль дискретного входа типа 12 100
– Ex nA nC ПС Т4 X;
- модули дискретного выхода типов 22 100,
22 120, 22 121 – Ex nA nC ПС Т4 X;
- релейные модули типов 32 100, 32 101,
32 102, 32 103, 32 110 – Ex nA nC ПС Т4 X;
- модули логических функций типов 42 100,
42 110, 42 200, 42 300, 42 400, 42 500 –
Ex nA nC ПС Т4 X;
- модули временных задержек типов 52 100,
52 110 – Ex nA nC ПС Т4 X;
- модуль аналогового входа типа 62 100 –
Ex nA nC ПС Т4 X;
- коммуникационные модули типов 80 105,
80 106, 80 107 – Ex nA II Т4 X;
- модуль перезапуска типа 80 110 –
Ex nA II Т4 X;
- модуль плавких предохранителей типа
90 100 – Ex nA nC ПС Т4 X;
- модуль шунтирования типа 90 300 –
Ex nA nC ПС Т4 X;
- шасси (системные стойки) типов 90 900,
90 901, 90 902, 90 903, 90 910, 90 911, 90 912
– Ex nA II Т4 X;
- источники питания сетевые типа PS 1000
– Ex nA nC ПС Т4 X;
- вентиляторы охлаждения типа К 9203 –
Ex nA nC ПС Т4 X



Руководитель органа

(Handwritten signature)
подпись

А.С. Залогин

инициалы, фамилия

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

В.П. Виноградов

инициалы, фамилия