

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ  
РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА  
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ № 05-887-2010

(регистрационный номер)

На право изготовления контроллеров программируемых безопасных для систем управления и автоматической противоаварийной защиты и искробезопасных барьеров для применения на взрывоопасных производствах и объектах в Республике Беларусь (приложение 1)

(наименование вида работ или услуг)

Выдано фирме HIMA Paul Hildebrandt GmbH + CO KG

(наименование и адрес юридического лица, его ведомственная принадлежность)

Albert-Basserman-Strasse 28, 68 782 Brühl dei Mannheim, Germany

(или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и его адрес)

Свидетельство о государственной регистрации от «09» августа 2010 г.  
№ HRA 421017 выданное судом г. Маннгейма, Германия

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия приложение 2

Разрешение выдано (продлено) на основании контракта от № 278/10 от 30 июня 2010 года и экспертного заключения от 16.11.2010 года

(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)

Разрешение выдано (продлено) «17» ноября 2010 г.

Разрешение действительно до «17» ноября 2013 г.

Начальник Департамента

(должность)

М.П.



В.В.Боровский

(расшифровка подписи)

Внесены изменения (дополнения) на основании \_\_\_\_\_

(указываются документы)

необходимые для внесения изменений (дополнений)

Выдано взамен ранее выданного разрешения № 05-217-2007 от 21.05.2007г.

(номер, дата выдачи, срок действия)

(должность)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение 1  
к разрешению Госпромнадзора  
от 17.11.2010 № 05-887-2010

Перечень технических устройств

<i>Наименование изделий</i>	<i>Маркировка взрывозащиты</i>
1. Контроллеры программируемые безопасные для систем управления и автоматической противоаварийной защиты	
Н41q-***, Н51q-*** включающие искробезопасные модули F3224A, F3238, F3325, F3335, F6208, F6220, F6221	[Exia/ib] IIВ/IIС Х
2. Искробезопасные барьеры	
Н 4007, Н 4011, Н 4012, Н 6200А	[Exia/ib] IIВ/IIС Х

Начальник Департамента  
(должность, подпись)

М.П.



В.В.Боровский  
(инициалы, фамилия)

## ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1 Контроллеры программируемые безопасные для систем управления и автоматической противоаварийной защиты H41q\*\*\* и H51q\*\*\*, включающие искробезопасные модули F3224A, F3238, F3325, F3335, F6208, F6220, F622, а также искробезопасные барьеры типов H 4007, H 4011, H 4012, H 6200A, должны применяться на поднадзорных Госпромнадзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь объектах в соответствии с маркировкой взрывозащиты, главой 7.3 ПУЭ, издание 6, ПТЭЭП, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и другими ТНПА, регламентирующими применение электрооборудования, расположенного вне взрывоопасных зон, и связанного внешними электрическими цепями с устройствами, установленными во взрывоопасных зонах.

2 Монтаж внешних искробезопасных цепей, подключаемых со стороны взрывоопасных зон, должен удовлетворять требованиям ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:2002), гл. 7.3 ПУЭ, издание 6.

3 Уровень искробезопасности электрических цепей, подключаемых к барьеру искробезопасности со стороны взрывоопасных зон, должен быть не ниже уровня искробезопасной цепи барьера.

4 Фирма HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG несет ответственность за соответствие изготавливаемого оборудования требованиям государственных стандартов, правил, норм, руководящих документов, содержащих требования по промышленной безопасности, действующих на территории Республики Беларусь.

5 Любые изменения и дополнения, вносимые в конструкцию оборудования, поставленного в Республику Беларусь, влияющие на его взрывозащищенность, должны согласовываться с Госпромнадзором.

6 Эксплуатационная документация, поставляемая заказчику в комплекте с оборудованием, должна быть выполнена на русском или белорусском языке и соответствовать ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 2.610-2006.

7 Контроллеры для систем управления и автоматической противоаварийной защиты Н41q\*\*\* и Н51q\*\*\*, укомплектованные барьерами искробезопасности, изготовленными другими фирмами, могут допускаться к применению в Республике Беларусь только при наличии у данных барьеров искробезопасности действующего разрешения на применение Госпромнадзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Начальник Департамента  
(должность, подпись)



В.В.Боровский  
(инициалы, фамилия)