



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РС 00-30378

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Барьеры взрывозащиты H4007 с маркировкой взрывозащиты [Exib]IB/IC или 2ExnAIIТ4 X; H4011 и H4012 с маркировкой взрывозащиты [Exia]IB/IC или 2ExnAIIТ4 X; H6200 A с маркировкой взрывозащиты [Exia]IB/IC или 2ExnCIIT4 X.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1821 (8536 30 100 0)

Изготовитель (поставщик): Фирма "HIMA Paul Hildebrandt GmbH+Co KG" (Германия).

Основание выдачи разрешения: Сертификат соответствия МОС "Сертиум" № РОСС DE.МЕ92.В01504 от 03.07.2008 г., протокол испытаний № 91-2008 от 06.04.2008 г., акт обследования производства от 19.11.2007 г.

Условия применения:

1. Разрешено применение во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и в соответствии с отраслевыми нормами и правилами безопасности.
2. Внесение изменений в конструкцию устройств возможно только по согласованию с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 16.07.2013

Дата выдачи 16.07.2008

Начальник Управления государственного  
горного и металлургического надзора  
Ш.М. Тугуз  
(по доверенности № КП-23/1636 от 10.12.2007)



АВ 045105