



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ГБ05.В03201

Срок действия с 29.10.2010 по 29.10.2013

№ 0422639

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ГБ05

НАНИО «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»,

109377, г. Москва, а/я 22, НАНИО «ЦСВЭ»,

тел./факс: +7 (495) 554-2494, 554-1238, 554-1257, 554-0150, 554-5042, 557-8244,

558-8353, 558-8141, 743-6830. www.ccve.ru

ПРОДУКЦИЯ

Контроллеры программируемые безопасные для систем
противоаварийной защиты HIMatrix и HIMatrix F60
с взрывозащищенными модулями согласно приложению 1
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

40 6000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004);

ГОСТ Р 52350.15-2005 (МЭК 60079-15:2005)

код ТН ВЭД России:

8537 10 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG»,

Albert-Bassermann-Strasse 28, 68782 Brühl bei Mannheim, Германия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Фирме «HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG»,

Albert-Bassermann-Strasse 28, 68782 Brühl bei Mannheim, Германия

Телефон: +49 6202 709 0; факс: +49 6202 709 107

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 341.2010-И от 24.08.2010 ИЛ ЦСВЭ

(рег. № РОСС RU.0001.21ГБ04);

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицированной продукции

№ 5-ПП/10 от 12.02.2010 ОС ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.11ГБ05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации За

Сертификат действителен с приложением 1 на 1-ом листе и приложением 2 на 6-ти листах

Инспекционный контроль – 2011, 2012



Руководитель органа

подпись

А.С. Залогин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Виноградов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0166544

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К сертификату соответствия № РОСС DE.ГБ05. В03201

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

40 6000
8537 10 910 0

Контроллеры программируемые безопасные для систем противоаварийной защиты HIMatrix и HIMatrix F60 с взрывозащищенными модулями:

модули и контроллеры, входящие в состав HIMatrix, с маркировкой взрывозащиты:

- модуль дискретного входа типа F1 DI 16 01 – Ex nA II T4 X,
- модули дискретного выхода типов F2 DO 4 01, F2 DO 16 01 – Ex nA II T4 X
- релейные модули типов F2 DO 8 01, F2 DO 16 02 – Ex nC ПС Т4 X
- модуль аналогового входа/выхода типа F3 AIO 8/4 01 – Ex nA II T4 X
- модули дискретного входа/выхода типов F3 DIO 8/8 01, F3 DIO 16/8 01, F3 DIO 20/8 01, F3 DIO 20/8 02 – Ex nA II T4 X
- контроллеры с дискретными входами/выходами типов F20, F30, F 31 02 – Ex nA II T4 X
- контроллер с дискретными входами/выходами и аналоговыми входами типа F35 – Ex nA II T4 X;

модули, входящие в состав HIMatrix F60, с маркировкой взрывозащиты:

- базовое шасси типа GEN 01 – Ex nA II T4 X
- модуль питания типа PS 01 – Ex nC ПС Т4 X
- модуль процессоров типа CPU 01 – Ex nA II T4 X
- модуль аналогового входа типа AI 8 01 – Ex nA II T4 X
- модуль аналогового выхода типа AO 8 01 – Ex nA II T4 X
- счетный модуль типа CIO 2/4 01 – Ex nA II T4 X
- модули дискретного входа типов DI 24 01, DI 32 01 – Ex nA II T4 X
- модуль дискретного входа/выхода DIO 24/16 01 – Ex nA II T4 X
- модуль аналогового и дискретного входа типа MI 24 01 – Ex nA II T4 X;

общие для HIMatrix и HIMatrix F60 изделия с маркировкой взрывозащиты:

- источники питания сетевые типа PS 1000,
- вентиляторы охлаждения типа K 9203 – Ex nA nC ПС Т4 X



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.С. Залогин

инициалы, фамилия

В.П. Виноградов

инициалы, фамилия