



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z10 16 08 19183 053

Zertifikatsinhaber: HIMA Paul Hildebrandt GmbH
Albert-Bassermann-Str. 28
68782 Brühl
DEUTSCHLAND

Fertigungsstätte(n): 19183

Prüfzeichen:



Produkt: Programmierbare Sicherheitssysteme

Modell(e): HIMatrix F30, HIMatrix F35, HIMatrix F60,
HIMatrix Remote I/O

Parameter: Betriebsspannung: 24 VDC -20% +25%

Geprüft nach: EN 50126:1999 SIL4
EN 50129:2003 SIL4
EN 50128:2011 SIL4
IEC 61508-1(ed.2) SIL3
IEC 61508-2(ed.2) SIL3
IEC 61508-3(ed.2) SIL3
IEC 61508-4(ed.2) SIL3

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: HB82132C

Gültig bis: 2021-08-09

Datum, 2016-08-10 (Peter Weiss)

Seite 1 von 1