



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z10 16 04 19183 050

**Zertifikatsinhaber:** HIMA Paul Hildebrandt GmbH  
Albert-Bassermann-Str. 28  
68782 Brühl  
DEUTSCHLAND

**Fertigungsstätte(n):** 19183

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** Programmierbare Sicherheitssysteme

**Modell(e):** HIMax

**Parameter:** Betriebsspannung: 24VDC -20% +25%  
Der unten angeführte Bericht und die Benutzerdokumentation in den aktuell gültigen Versionen sind zwingender Bestandteil dieses Zertifikats

**Geprüft nach:** EN 50126:1999 (SIL4)  
EN 50129:2003 (SIL4)  
EN 50128:2011 (SIL4)  
EN 50159:2010  
EN 50122-1:2011  
EN 50124-1:2001/A2:2005  
EN 50125-1:2014  
EN 50121-4:2015  
EN 50125-3:2003  
EN 50155:2007

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** HM83594T

**Gültig bis:** 2021-05-03

**Datum,** 2016-05-04 ( Peter Weiss )

Seite 1 von 1